



**REPÚBLICA DOMINICANA**

**Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación**

**(OPTIC)**

**Año del Fomento a la Exportación**

**PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA  
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line and a loop.

**Solicitud de Adquisición Materiales de Refrigeración para reparación de los aires  
acondicionado del Piso 8 del Edificio Metro y Punto Gob en Megacentro**

---

Santo Domingo, Distrito Nacional

República Dominicana

**08/03/2018**

## 1. Generalidades

### 1.1 Marco Legal.

Las disposiciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones Específicas quedan subrogadas a lo siguiente: No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012). Además cumplir con las disposiciones del decreto 15-17 que instruye la necesidad de tener una certificación de apropiación presupuestaria para iniciar procesos de compras y contrataciones públicas.

### 1.2 Objetivo y Alcance.

El objetivo del presente Pliego de Condiciones Específicas es establecer los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones necesarias para las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el Proceso de Compra Menor de **Adquisición Materiales de Refrigeración para reparación de los aires acondicionado del Piso 8 del Edificio Metro y Punto Gob en Megacentro** con las especificaciones técnicas que se indican más adelante en el presente.

## 2. Criterios de Calificación.

Las propuestas presentadas por los Oferentes deberán contener la documentación necesaria, suficiente e irrefutable para demostrar los siguientes aspectos, los cuales serán verificados bajo la modalidad "Cumple/No cumple":

**Elegibilidad:** Que el Oferente esté legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.

**Capacidad e Idoneidad Técnica:** Que la propuesta técnica presentada cumpla con todas las especificaciones y características técnicas requeridas en el presente Pliego de Condiciones.

### 3. Características Específicas:

Adquisición de los siguientes materiales de refrigeración:

| Cantidad | Descripción                                |
|----------|--|
| 8        | Planchas de P3                             |
| 2        | Galones de Cemento para P3                 |
| 20       | Barras roscada de 1/4                      |
| 1        | Caja de HD1                                |
| 10       | Cinta de P3                                |
| 50       | Garfiados                                  |
| 1        | Rollo de fibra vegetal                     |
| 4        | Ductos flexibles de 10                     |
| 1        | Tanque refrigerante 410                    |
| 1        | Tanque refrigerante R22                    |
| 3        | Magas                                      |
| 2        | Bandejas de 34 x 56                        |
| 1        | Varilla de metal 24 x 24                   |
| 2        | Aires acondicionado split de 12,000.00 btu |
| 10       | varillas de plata                          |
| 50       | Pies de tubería 3/8                        |
| 50       | Pies de tubería 7/8                        |
| 10       | Vascoceles de 3/8                          |
| 11       | Vascoceles de 7/8                          |
| 20       | Cajas de protectores de termostatos        |
| 2        | Correas A52                                |
| 80       | Pies de alambre 14/4                       |

Estos materiales se utilizarán para la reubicación de dos condensadores de aires acondicionados de 3 y 5 toneladas del piso 8 en el edificio metro y para confesión, reparación, limpieza completa de ductería y acople de cinco (5) manejadoras, tres (3) de 20 toneladas y dos (2) de 5 toneladas, para el Punto Gob en Megracentro.