



REPÚBLICA DOMINICANA

Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

(OPTIC)

"Año de la consolidación de la seguridad alimentaria"

**PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

**Adquisición e Instalación de Rack ATS para equipos del
DataCenter del Estado Dominicano.**

Proceso de Excepción por Exclusividad



*Castrovia
Enc. MUEANS
Y CONTRAT. OPTIC
P.P.P. Compras*



Santo Domingo, Distrito Nacional

República Dominicana

20 de noviembre 2020

*Kokong Chui
Director Datacenter*



1. Generalidades

1.1 Marco Legal.

Las disposiciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones Específicas quedan subrogadas a lo siguiente: No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012). Además cumplir con las disposiciones del decreto 15-17 que instruye la necesidad de tener una certificación de apropiación presupuestaria para iniciar procesos de compras y contrataciones públicas.

1.2 Objetivo y Alcance.

El objetivo del presente Pliego de Condiciones Específicas es establecer los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones necesarias para las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el Proceso de Excepción por Exclusividad de **Adquisición e Instalación de Rack ATS para equipos del DataCenter del Estado Dominicano** con las especificaciones técnicas que se indican más adelante en el presente.

2. Criterios de Calificación.

Las propuestas presentadas por los Oferentes deberán contener la documentación necesaria, suficiente e irrefutable para demostrar los siguientes aspectos, los cuales serán verificados bajo la modalidad "Cumple/No cumple":

Elegibilidad: Que el Oferente esté legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.

Capacidad e Idoneidad Técnica: Que la propuesta técnica presentada cumpla con todas las especificaciones y características técnicas requeridas en el presente Pliego de Condiciones.



3. Características Específicas:

- En el Rack ATS se instalará el equipo (**FiberHome Fonst 5000 U20**) por tanto se requiere las siguientes características:
 - 208 Voltios
 - 30 Amperios
 - (2) L6-30P Entrada
 - (1) L6-30R Salida

- Servicio de instalación técnico profesional con todos los materiales requeridos incluidos.

- El proveedor afinara los detalles del servicio de instalación con la Dirección del DataCenter del Estado Dominicano.

- El proveedor se debe comprometer a solucionar cualquier defecto de funcionamiento de los productos procedente de un vicio en el diseño, las materias o la fabricación.

- El proveedor debe de tener los impuestos al día (DGII y TSS).

- El proveedor debe de suministrar la Certificación de Exclusividad del Equipo a instalar el Rack ATS.

- El proveedor debe poseer los rubros.

